



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Акционерное общество "Радио и Микроэлектроника" (АО "РиМ")

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:

630082, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Дачная 60/1, офис 307

ОГРН: 1025401011657,

Номер телефона: (383) 219-53-13, адрес электронной почты: rim@zao-rim.ru

в лице: Генерального директора Букреева Евгения Валерьевича

заявляет, что Интеллектуальные приборы учета электроэнергии РиМ 389.01

Изготовитель: Акционерное общество "Радио и Микроэлектроника" (АО "РиМ")

Место нахождения:

630082, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Дачная 60/1, офис 307

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

630082, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Дачная 60/1

продукция изготовлена в соответствии с

ТУ 26.51.63-084-11821941-2017 "Интеллектуальные приборы

учета электроэнергии РиМ 389.01. Технические условия"

Код ТН ВЭД ЕАЭС **9028 30**,

серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств "

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №Б86 от 10.05.2023 года, №Э86 от 10.05.2023 года Испытательного центра

Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Новосибирской области", уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AЯ49

Схема декларирования соответствия 3д

Дополнительная информация

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов:

ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного

тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии

ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного

тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и

0,5S

ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного

тока. Частные требования. Часть 23

ГОСТ IEC 61000-6-5-2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-5. Общие стандарты.

Помехоустойчивость оборудования, используемого в обстановке электростанции и подстанции.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии хранят в закрытых помещениях при температуре от

0°C до плюс 40°C и верхнем значении относительной влажности воздуха не более 80% при температуре

плюс 35°C при отсутствии агрессивных паров и газов. Срок службы не менее 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.05.2028 включительно

(подпись)

М.П.

Букреев Евгений Валерьевич

(Ф.И.О. Заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.86027/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.05.2023

