



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Акционерное общество "Радио и Микроэлектроника"

Место нахождения: 630082, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60/1, офис 307

Адрес места осуществления деятельности: 630082, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60/1

ОГРН: 1025401011657, Номер телефона: +7 3832195313, Адрес электронной почты: rim@zao-rim.ru

В лице: Генерального директора Букреева Евгения Валерьевича

заявляет, что Счетчики электрической энергии трехфазные статические РИМ 489.23, РИМ 489.24, РИМ 489.25, РИМ 489.30, РИМ 489.32, РИМ 489.34, РИМ 489.36, РИМ 489.38

Изготовитель: Акционерное общество "Радио и Микроэлектроника"

Место нахождения: 630082, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60/1, офис 307

Адрес места осуществления деятельности: 630082, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60/1

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 4228-076-11821941-2015 «Счетчики электрической энергии трехфазные статические РИМ 489.23, РИМ 489.24, РИМ 489.25, РИМ 489.30, РИМ 489.32, РИМ 489.34, РИМ 489.36, РИМ 489.38. Технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9028301900

Серийный выпуск

Соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний:

№ Э 107/1 выдан 13.06.2024, № Б 107 выдан 13.06.2024, № Э 106/1 выдан 13.06.2024, № Б 106 выдан 13.06.2024, № Э 104/1 выдан 13.06.2024, № Б 104 выдан 13.06.2024, № Э 103/1 выдан 13.06.2024, № Б 103 выдан 13.06.2024, № Э 102/1 выдан 13.06.2024, № Б 102 выдан 13.06.2024 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области" (ФБУ "Новосибирский ЦСМ")" RA.RU.21AЯ49.

Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация:

Стандарты и иные нормативные документы:

ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»;

ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии»;

ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»;

ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S»;

ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Счетчики статические реактивной энергии»;

ГОСТ CISPR 32-2015 «Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии».

Условия и сроки хранения: Счетчики хранят в закрытых помещениях при температуре от минус 40°C до плюс 60°C и верхнем значении относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 35°C при отсутствии агрессивных паров и газов.

Срок службы не менее 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.06.2029 включительно

(подпись)

М.П.

Букреев Евгений Валерьевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.41994/24

Дата регистрации декларации о соответствии:

25.06.2024